DETAIL UKONČENÍ VODOROV. IZOLACE U OKAPOVÉHO CHODNÍKU M 1:10



DETAIL ATIKY M 1:10



PROFILY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU



DETAIL PARAPETU OKNA M 1:10



LIE DEKPLAN 76. tl. 1,5mm
ÁRAČNÍTEXTÍLIE FILTEK 300
SOVER EPS 100S, tl. 200mm
R EPS 100S, min. tl. 40mm
PEDIAL MINERAL tl. 4,0mm

SKLADBA BALKÓNU

- VENKOVNÍ KERAMICKÁ DLAŽBA S PROTISKLUZEM R11
- MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VE 2 VRSTVÁCH
- SPÁDOVÁ VRSTVA Z BETONU tl. 30-55mm
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY DEKPIR FLOOR tl. 150mm
- LEPIDLO NA BÁZI CEMENTU
- PREFA-MONOLITICKÝ STROP POROTHERM tl. 290mm
- CEMENTOVÁ LEPÍCÍ HMOTA tl. 5mm
- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 70F tl. 240mm KOTVENA HMOŽDINKAMI EJOT
- STĚRKOVÁ HMOTA S VYZTUŽNOU SÍŤOVINOU tl. 5mm
- PODKLADNÍ NÁTĚR
- TENKOVRSTVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA WEBER PAS EXTRA CLEAN tl. 3mm



LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDIVO POROTHERM 50 T Profi, 248×500×249mm, PEVNOST P8, NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU POROTHERM. PRVNÍ ŘADU ZDIVA DOMU VYZDÍT Z CIHEL POROTHERM 38TS Profi, tl. 380mm
- ZDIVO POROTHERM 30 Profi, 247×300×249mm, PEVNOST P10, NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU POROTHERM PRVNÍ ŘADU ZDIVA GARÁŽE VYZDÍT Z CIHEL POROTHERM 24TS Profi, tl. 240mm
- ZDIVO POROTHERM 24 Profi, 372×240×249mm, PEVNOST P10, NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU POROTHERM
- ZDIVO POROTHERM 11,5 Profi, 497×115×249mm, PEVNOST P8, NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU POROTHERM ALT. RIGIPS HABITO H
- INSTALAČNÍ SÁDROKARTONOVÉ PŘEDSTĚNY A ŠACHTY RIGIPS
- ŽELEZOBETON CEMEX Compacton C25/30
- PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA Z BETONU CEMEX C16/20 VYZTUŽENA KARI SÍTÍ R8-150/150mm
- ZÁKLADOVÉ PASY PROSTÝ BETON CEMEX C16/20
- ŠTĚRKOVÝ NÁSYP
- ROSTLÁ ZEMINA
- BEST, a.s. - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ TL. 400 mm (400x250x500 mm) a 250mm (400x250x500 mm) VYPLNĚNÉ BETONEM CEMEX COMPACTON C16/20 A VYZTUŽENÉ VÝZTUŽÍ R≠10 á 500 mm
- ZASYPY ZEMINOU , ZHUTNIT PO 200 mm VRSTVÁCH NA 0,2 MPa

POZNÁMKA

1. SKLADBY PODLAH JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
2. PŘEKLADY NAD OKENNÍMI A DVEŘNÍMI OTVORY V OBVODOVÉM ZDIVU JSOU NAVRŽENY JAKO ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ, NEBO Z PREFABRIKÁTŮ POROTHERM - PŘEKLAD KP7, S VLOŽENÍM TEPELNÉ IZOLACE
3. ŽELEZOBETONOVÉ VĚNCE JSOU IZOLOVANÉ TEPELNOU IZOLACÍ STYRODUR 2500 C TL. 120mm.
4. "PŠ"- PRVNÍ ŘADU CIHEL V PŘÍZEMÍ I V POSCHODÍ VYZDÍT Z CIHEL POROTHERM 38 TS PROFI NA ZAKLÁDACÍ MALTU PTH PROFI AM.
5. ZÁKLADOVÉ PASY NUTNO ZAKLÁDAT NA ROSTLÝ A DOSTATEČNĚ ÚNOSNÝ TERÉN
6. POD PODKLADNÍMI BETONY BUDE VRSTVA ŠTĚRKU (FRAKCE 16/32 mm) TL. 250 mm. V NÍ BUDE ULOŽEN DRENÁŽNÍ SYSTÉM NA SNÍŽENÍ KONCENTRACE RADONU V PODLOŽÍ.
7. DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU BEZPOLODRÁŽKOVÉ OSAZENY V BEZOBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍCH JAP AKTIVE
8. !!! UPOZORNĚNÍ !!! PRO SYSTÉMY JAP AKTIVE JSOU NAVRŽENY VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ VĚTŠÍ NEŽ JE OBVYKLÉ PRO STANDARTNÍ OBLOŽKOVÉ SYSTÉMY.
9. SCHODIŠTĚ BUDE ŘEŠENO JAKO ŽELEZOBETONOVÉ
10. PŘI BETONÁŽI STROPŮ OZNAČIT MÍSTA PRŮCHODU POTRUBÍ - VŠECHNY STAVEBNÍ ÚPRAVY VIZ PROFESE
11. ZPEVNĚNÉ PLOCHY JSOU NAVRŽENY Z DLAŽBY BEST, a.s. NA ŠTĚRKOVÉM SOUVRSTVÍ

HL. INŽENÝR PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
ING. LUBOŠ KÁŇ	ING. LUBOŠ KÁŇ	ING. ROMAN PŘÍBORSKÝ	ING. ROMAN PŘÍBORSKÝ

GSERVIS PROJEKTY A DOMY
G SERVIS CZ, s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10
tel.: 236 160 333

MÍSTO STAVBY: k.ú. VYSOKÝ ÚJEZD U BEROUNA, p.č. 264/307
STAVEBNÍK: BOBOX INVEST s.r.o.
DATUM: 06/2021

STAVBA: **RODINNÝ DŮM - KAMONA**

ČÁST PROJEKTU: ARCHITEKTONICKÉ A STAV. TECH. ŘEŠENÍ

OBSAH VÝKRESU: ŘEZ A-A

FORMÁT	8xA4
ARCH. Č.	02/2021
STUPEŇ	SŘ
MĚŘÍTKO 1:50 KÓTOVÁNO V mm	ČÍS. VYK. D.1.1.-05