

Legenda

- Tvárnice ztraceného bednění
- Vysokopevnostní zdivo Porotherm 30 Profi Drafix
- Nízkopevnostní zdivo porotherm 11,5 Profi
- Železobeton
- Beton prostý
- Hutněný zásyp
- Původní terén
- Tepelná izolace z minerální vlny
- Tepelná izolace XPS
- Hydroizolace

±0,000 = 295,570 m.n.m.

Polohový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

AKCE

Novostavba RD A - Chrustěnice

Obec Chrustěnice
parc. č.: 569/2, 571/5
k.ú.: Chrustěnice

STUPEŇ

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

INVESTOR

STEMASTAV s.r.o.
Růžová 951/13
110 00 Praha 1 - Nové Město

AUTOŘI
Ing. arch. Hana Púčeková
Bc. Oleg Kovalyuk
Bc. Bohdan Berezovskyi
Bc. Yekaterina Kaidalova

ČÍSLO ZAKÁZKY
012 - B

DATUM
12/2021

PARÉ ČÍSLO

ZMĚNA
-

DATUM ZMĚNY
-

ČÁST DOKUMENTACE
Architektonicko stavební řešení

ČÍSLO ČÁSTI
D.1.1

ARCHITEKT
Ing. arch. Hana Púčeková
IČ: 08781371
ČKA: 00 119/R

KONTAKTNÍ OSOBA
Bc. Oleg Kovalyuk
Hnězdenská 735/6, Praha 8, 181 00
T: 773 601 996
E: olegkovalyuk@gmail.com

Pozn.:
- Není-li v projektové dokumentaci, ve smlouvě o dílo a navazující smluvní dokumentaci, popř. nabídce zhotovitele předmět a kvalita díla nesporně stanovena, v případě pochybností platí, že veškeré práce a dodávky mají být realizovány dle vyhlášky o obecně technických požadavcích na výstavbu (OTP), technických norem platných v daném státě a podmínek pro použití běžných materiálů, výrobků, konstrukcí a systémů tuzemské provenience, zaručujících jejich vlastnosti na základě platných zkušebních norem a stavebního zákona.
- Veškeré pohledové, stěnové, podlahové přechodové a dilatační spáry budou osazeny systémovými lištami.
- Volné ostré rohy vnějších i vnitřních zdí opatřených omítkou budou osazeny systémovými ochrannými rohovými profily.
- Podlaha a stěny ve sprše budou opatřeny hydroizolační stěrkou viz. D.1.1 Technická zpráva.
- Zpevněné a příjezdové plochy musejí být provedeny ve spádu minimálně 2%.
- U oplocení bude osazena plastová nádoba na odpad s objemem 120 l
- překlady nad otvory a jejich uložení provádět dle směrných předpisů dodavatele (překlady do délky 1750 mm - uložení min. 125mm, překlady délky 200-2250 mm - uložení min. 200 mm, překlady délky 2500-3750 mm - uložení min. 250 mm, překlady 5000 mm a více - min uložení 500 mm)
- při provádění základů provést koordinaci prostupů dle projektu ZTI, do základové spáry vložit zemnící pásek

ZODP. PROJEKTANT ČÁSTI
Ing. arch. Hana Púčeková

VÝKRES
Řez podélný

ČÍSLO VÝKRESU
D.1.1.7

MĚŘÍTKO
1:50

VYPRACOVAL
Bc. Oleg Kovalyuk

KONTROLOVAL
Ing. arch. Hana Púčeková